

登 録 番 号	R06-0319
登録年月日 (西暦)	2024 年 12 月 2 日
更新年月日 (西暦)	年 月 日

東京とどまるマンション情報登録簿

1 連絡先 住宅所有者 又は 住宅所有者の代理を行う者

住宅所有者又は代理を行う者の氏名又は名称	申請者の希望により非公開
住所	申請者の希望により非公開
連絡先	(電話番号) 申請者の希望により非公開
	(FAX番号) 申請者の希望により非公開
メールアドレス	申請者の希望により非公開
ホームページ	申請者の希望により非公開

2 住宅の概要

住宅の種別	分譲		
住宅の位置 (住居表示)	東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目		
住宅名称	パークコート神宮北参道 ザ タワー		
主な交通手段	電車	最寄駅	バス
	申請者の希望により非公開		徒歩
構造・階数	RC 造		27 階建
戸 数	465 戸		
代表的な間取り (2K、3DK、4LDK等)	申請者の希望により非公開		
住戸規模 (面積:壁芯)	申請者の希望により非公開		
竣工年月日(西暦) ※建設中のものは予定	申請者の希望により非公開		
併存する施設			
最寄りの公益施設等 (所要時間等)			
登録基準の適合事項による 星の数(総数)	☆☆☆		

3 登録基準に関する事項(非常用電源(第5条第2項関連))

災害時に稼働させる 給水ポンプの基数		3 基(☒ 連続運転、 ☐ エレベーターとの 交互運転、 ☐ 間欠運転)
災害時に稼働させる エレベーターの基数		2 基(☒ 連続運転、 ☐ 給水ポンプとの 交互運転、 ☐ 間欠運転)
給水ポンプ、エレベーター以外に 稼働させる設備機器		☐ 無し ☒ 有り(シャッター、一部エアコン、一部コンセント・照 明)
計画上の稼働継続日数		☒ 稼働計画日数(3 日間) ☐ 常用
稼働確認		☒ 計画どおりに稼働した (2023 年 6 月 4 日) ☐ 未実施・稼働確認予定 (年 月 頃)
非常用 電源 設備	全電源設備の 最大出力数	541.1 kW
	電源確保の内容	☐ コージェネレーションシステム (定格出力 kW)
		☒ 自家発電設備 (定格出力 800 kW)
		太陽光発電システム (公称最大出力 5.92 kW)
		☒ 及び 蓄電池(定格出力 5.9 kW 蓄電容量 17.3 kWh)
	☐ その他設備 ((出力 kW))	
燃料の種類及び 供給方法	☐ 無し ☒ 有り(種類: A重油 供給方法: 地下:危険物屋内タンク 貯蔵所 18,000L 屋上:危険物一般取扱所) 9,552L	
既存住宅の改修/新規建設		新規建設
電気室等への浸水対策		申請者の希望により非公開
登録基準の適合事項による 星の数		☆☆

4 登録基準に関する事項(防災活動(第5条第3項関連))

防災マニュアル	マニュアル策定済み
防災マニュアル上の 防災対策	年1回以上の防災訓練の実施済み
	備蓄飲料水・食料の確保済み
	備蓄場所、備蓄量については、申請者の希望により非公開
	応急用資器材の確保済み
	備蓄場所、資器材名、数量については、申請者の希望により非公開
	災害時の連絡体制の整備済み
	整備内容については、申請者の希望により非公開
登録基準の適合事項による 星の数	☆

5 その他(登録に際しての特筆事項)

--