

【防火区画関係】

調査項目	確認内容
1) 調査対象となる基準	<input type="checkbox"/> 五号（面積区画） <input type="checkbox"/> ①令112条1項に規定する建築物で、延べ面積が1,500㎡超 <input type="checkbox"/> ②令112条4項に規定する建築物で、延べ面積が500㎡超 <input type="checkbox"/> ③令112条1項に規定する建築物で、延べ面積が1,000㎡超 <input type="checkbox"/> 六号（高層区画） <input type="checkbox"/> 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100㎡超（建基令112条10項に該当するものを除く） <input type="checkbox"/> 七号（堅穴区画） <input type="checkbox"/> 主要構造部を準耐火構造とした建築物又は令136条の2一号ロ若しくは二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、地階又は3階以上の階に居室がある <input type="checkbox"/> 八号（防火上主要な間仕切壁） <input type="checkbox"/> マンションが、学校、病院、診療所（患者の収容施設を有しないものを除く。）、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物である
2) 面積区画の適合の別（五号の対象となる場合）	<input checked="" type="checkbox"/> 区画面積 <input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 不適合 <input checked="" type="checkbox"/> 区画の構造に不適合な主要構造部 <input type="checkbox"/> 壁 <input type="checkbox"/> 床 ※五号②の場合にあっては防火上主要な間仕切壁を含む
3) 高層区画の適合の別（六号の対象となる場合）	<input checked="" type="checkbox"/> 区画面積 <input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 不適合 <input checked="" type="checkbox"/> 区画の構造に不適合な主要構造部 <input type="checkbox"/> 壁 <input type="checkbox"/> 床
4) 堅穴区画の適合の別（七号の対象となる場合）	<input checked="" type="checkbox"/> 区画の構造が不適合な部分 <input type="checkbox"/> 吹抜け <input type="checkbox"/> 階段 <input type="checkbox"/> 昇降機の昇降路 <input type="checkbox"/> ダクトスペース <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 区画の構造に不適合な主要構造部 <input type="checkbox"/> 壁 <input type="checkbox"/> 床
5) 防火上主要な間仕切壁の適合の別（八号の対象となる場合）	<input checked="" type="checkbox"/> 防火上主要な間仕切壁が必要な部分（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 不適合の内容 <input type="checkbox"/> 壁の仕様 <input type="checkbox"/> 小屋裏又は天井裏への到達

<p>5) 特別避難階段の構造の適合の別 (十一号の対象となる場合)</p>	<p>✓屋内と階段室を経由する付室等の有無 <input type="checkbox"/>あり <input type="checkbox"/>なし</p> <p>✓壁の構造 階段 <input type="checkbox"/>耐火構造 <input type="checkbox"/>その他 () 付室 <input type="checkbox"/>耐火構造 <input type="checkbox"/>その他 () バルコニー <input type="checkbox"/>耐火構造 <input type="checkbox"/>その他 ()</p> <p>✓階段の構造 <input type="checkbox"/>耐火構造 <input type="checkbox"/>その他 ()</p> <p>✓付室等と階段室の床面積 <input type="checkbox"/>適合 <input type="checkbox"/>不適合 当該階の居室の床面積 () m² 必要な面積 () m²</p>
<p>6) 物品販売業を営む店舗の直通階段等の設置の適合の別 (十二号の対象となる場合)</p>	<p>✓2以上の直通階段の設置 <input type="checkbox"/>あり <input type="checkbox"/>なし</p> <p>✓3階以上の売場に通ずる直通階段→避難階段又は特別避難階段</p> <p>✓5階以上の売場に通ずる直通階段 →一以上を特別避難階段</p> <p>✓15階以上の売場に通ずる直通階段 →すべてを特別避難階段</p>
<p>屋内避難階段</p>	<p>✓階段室の壁の構造 <input type="checkbox"/>耐火構造 <input type="checkbox"/>その他 ()</p> <p>✓階段の構造 <input type="checkbox"/>耐火構造 <input type="checkbox"/>その他 ()</p>
<p>屋外避難階段</p>	<p>✓階段の構造 <input type="checkbox"/>耐火構造 <input type="checkbox"/>その他 ()</p>
<p>特別避難階段</p>	<p>※5) のチェック項目と同じ。</p>
<p>7) 避難階段等の幅及び物品販売業を営む店舗の避難階における屋外への出口幅の適合の別 (十三号の対象となる場合)</p>	<p>✓各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計 不適合な階における測定値 () cm 規制値 () cm</p> <p>✓各階における避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅の合計 不適合な階における測定値 () cm 規制値 () cm</p> <p>✓物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計 屋外への出口幅の合計 () cm 規制値 () cm</p>
<p>8) 屋外への出口への歩行距離の適合の別 (十三号の対象となる場合)</p>	<p>✓避難階における階段から屋外への出口への歩行距離 実測値 () cm 規制値 () cm</p> <p>✓避難階における居室から屋外への出口への歩行距離 実測値 () cm 規制値 () cm</p>